



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8083000955A		
Nome da Edificação: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		
Nome Fantasia: EMBRAPA- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - SUINOS E AVES		
Logradouro público: Área Rural		Nº:
Bairro: ÁREA RURAL DE CONCÓRDIA	Município: CONCÓRDIA/SC	CEP: 89715-899
Complemento: KM 110	LAT/LONG: (-27.312222494015,-51.986210346222)	
Referência: EMBRAPA	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 1	Blocos Cadastrados CBMSC: 75	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	00.348.003/0065-85
2	J. S. J.	***023169**
3	a. a.	***924249**
4	C. P. S. J.	***657769**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8083004454A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 630,25 (m²)		
Nome Solicitante: E. J. B. R.	CPF/CNPJ: ***.618.579-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 26/04/2025	Quantidade de anexos: 7	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Edificação 29 (240926)				
Área da solicitação: 630,25 (m2)		Área aprovada: 630,25 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 630,25 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 3
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II	
Resumo do enquadramento simplificado (7662875): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.				
Responsável técnico: Eduardo José Bordin Rupp		Registro (CREA/CAU/CRT): SC140616-4		

Resposta Questionário RPCIRT

Brigada de Incêndio
Não Aplica

Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas)

Não Aplica

Controle de Materiais de Acabamento

Detecção automática de incêndio

Não Aplica

Extintores

TIPOS EXTINTOR/PVTO: 2a20bc

QUANTIDADE/PVTO: 5

Gás combustível

Não Aplica

Hidráulico preventivo

Não Aplica

Iluminação de Emergência

TIPO: 30 leds

QUANTIDADE/PAVIMENTO: 6

Instalações elétricas de baixa voltagem

Não Aplica

Plano de emergência

Não Aplica

Proteção estrutural (TRRF)

Não Aplica

Saídas de Emergência

LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 3

Distância Máxima Percorrida (em m): 17

Escada

Não possui

Sinalização para abandono de local

TIPO: sinalização comum 15x30

Nº DE UN/ PVTO.: 6

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	M-11 [Especial] Estufas de secagem	Estufas de secagem (folha, madeira ou grãos)	0,00	3,00	630,25	0,00	630,25

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[SE] - Saídas de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[IEL] - Instalações elétricas	[PPE] - Proteção por extintores
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[IE] - Iluminação de emergência

5. DECLARAÇÃO

Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

E. J. B. R.

.....
NOME

SC140616-4

.....
Registro (CREA/CAU/CRT)

***.618.579-**

.....
CPF

CONCÓRDIA/SC, 26/04/2025

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **d9e5fc863a868ff69352e201a5d81aa642f0c799**