

PLANTA BAIXA
1/75

Exa-400	
Exaustor Industrial	
Marca de referência	LuftMáxi
Modelo de referência	LFKY800
Vazão ar Insuf. máxima (m³/h)	333,3 m³/min
Potência	0,37 W
CARAC. ELÉT. (V)	220 V / 380 V
Dimensões (AxLxP) mm	800 x 800 x 400
Quantidade	8

Notas:


- 1 - AS PLACAS EVAPORATIVAS E OS EXAUSTORES DEVERÃO SER INSTALADOS DE ACORDO COM OS FABRICANTES DOS MESMOS
- 2 - OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER ACESSO PARA MANUTENÇÃO
- 3 - AS MARCAS/FABRICANTES/MODELOS DOS BENS/EQUIPAMENTOS MENCIONADOS NO PROJETO SÃO MERAMENTE NORTEADORES PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DA INFRA E ESTIMATIVA DE CUSTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ASSIM, OS BENS/EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DEVEM ATENDER EXCLUSIVAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE, NÃO SENDO LIMITADOS ÀS MARCAS/FABRICANTES MENCIONADOS.
- 4 - CASO O EQUIPAMENTO CAREÇA DE MANUTENÇÕES PERIODICAS, A EFICIENCIA PODE FICAR ABAIXO DO NECESSÁRIO ACARRETANDO RISCOS Á SAUDE E BEM ESTAR DOS ANIMAIS
- 5 - OS EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS A NAO MENOS DE 30 CENTIMETROS DO FECHAMENTO SUPERIOR DO GALPAO E NAO MENOS DE 1,20 DE ALTURA DO PISO
- 6 - AS PLACAS EVAPORATIVAS DEVEM SER INSTALADAS ENTRE 0,5 E 1,5 METROS DE ALTURA DO PISO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

BR-153, KM 110, VILA TAMANDUÁ, CONCÓRDIA/SC

PROPRIETÁRIO		PROJETO	
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA CNPJ: 00.348.003/0001-10		EDUARDO J. B. RUPP CREA/SC: 140616-4	
 RUPP ENGENHARIA E ARQUITETURA CNPJ 45.385.131/0001-72 FONE (49) 9 9177-9340		CONTEÚDO	FASES
		Planta baixa - exaustores	Executivo
		DATA	ESCALA
DEZEMBRO/2024	INDICADA	FRANCHA	1/1
DESENHO	ARQUIVO		
JOAO	R00		