




PLANTA BAIXA
1/75

Exa-750	
Exaustor Industrial	
Marca de referência	Luftmax
Modelo de referência	LFKY1380
Vazão ar Insuf. máxima (m³/h)	741 m³/min
Potência	1,5 cv
CARAC. ELÉT. (V)	220V/380 V
Dimensões (AxL) m	1,40 x 1,40
Quantidade	6

Inlet	
Inlet	
Area útil	0,18 m²

Notas:

- 1 - AS PLACAS EVAPORATIVAS E OS EXAUSTORES DEVERÃO SER INSTALADOS DE ACORDO COM OS FABRICANTES DOS MESMOS
- 2 - OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER ACESSO PARA MANUTENÇÃO
- 3 - AS MARCAS/FABRICANTES/MODELOS DOS BENS/EQUIPAMENTOS MENCIONADOS NO PROJETO SÃO MERAMENTE NORTEADORES PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DA INFRA E ESTIMATIVA DE CUSTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ASSIM, OS BENS/EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DEVEM ATENDER EXCLUSIVAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE, NÃO SENDO LIMITADOS ÀS MARCAS/FABRICANTES MENCIONADOS.
- 4 - CASO O EQUIPAMENTO CAREÇA DE MANUTENÇÕES PERIODICAS, A EFICIENCIA PODE FICAR ABAIXO DO NECESSÁRIO ACARRETANDO RISCOS Á SAÚDE E BEM ESTAR DOS ANIMAIS
- 5 - OS EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS A NAO MENOS DE 30 CENTIMETROS DO FECHAMENTO SUPERIOR DO GALPAO E NAO MENOS DE 1,20 DE ALTURA DO PISO
- 6 - AS PLACAS EVAPORATIVAS DEVEM SER INSTALADAS ENTRE 0,5 E 1,5 METROS DE ALTURA DO PISO
- 7 - OS INLETS DEVERÃO SER INSTALADOS ENTRE 2,5 METROS E 3 METROS DO PISO

ÓRGÃOS PÚBLICOS:			
		NOME DA OBRA: EMBRAPA - AVIÁRIO 06	
		ENDEREÇO: BR 153, KM 119, DISTRITO DE TAMANDUÁ CONCÓRDIA/SC	
RUPP: ENGENHARIA E ARQUITETURA CNPJ: 45.385.151/0001-722 FONE: (49) 9 9177-9340		PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	
DESCRIÇÃO AVIÁRIO 06 - PLANTA BAIXA E TROCA DE AR			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROPRIETÁRIO	
EDUARDO J. B. RUPP CREA/SC: 140616-4		EMBRAPA SUÍNOS E AVES CNPJ: 00.348.003/0065-85	
REVISÃO REV.001	ESCALA INDICADA	DATA DEZEMBRO 2024	PRANCHA 01/01