



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 30/09/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8083000955A		
Nome da Edificação: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		
Nome Fantasia: EMBRAPA- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - SUINOS E AVES		
Logradouro público: Área Rural		Nº:
Bairro: ÁREA RURAL DE CONCÓRDIA	Município: CONCÓRDIA/SC	CEP: 89715-899
Complemento: KM 110		LAT/LONG: (-27.312222494015,-51.986210346222)
Referência: EMBRAPA		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 1		Blocos Cadastrados CBMSC: 77

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8083004794A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área da solicitação (total): 424,46 (m²)	Área total dos blocos da solicitação: 424,46 (m²)	
Área ampliada/nova: 424,46 (m²)	Área alterada: 0,00 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)
Nome Solicitante: J. S.	CPF/CNPJ: ***.039.309.**	Evento: Não
Data da Solicitação: 30/09/2025	Quantidade de anexos: 7	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Laboratório de Meio Ambiente - LAFQ (419793)			
Área da solicitação: 424,46 (m2)	Área do Bloco: 424,46 (m2)	Área aprovada: 424,46 (m2)	
Área ampliada/nova: 424,46 (m²)	Área alterada: 0,00 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 424,46 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Média - 527,60 (MJ/m2)	Situação: NOVA
		Lotação Máxima: 44	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (8485444): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Jordana Sandi		Registro (CREA/CAU/CRT): SCA1648438	

Resposta Questionário RPCIRT	
Brigada de Incêndio Nº BRIGADISTAS: 1 NÍVEL DE TREINAMENTO: Básico	
Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas) Não Aplica	
Controle de Materiais de Acabamento Não Aplica	
Deteção automática de incêndio Não Aplica	

TIPOS EXTINTOR/PVTO: 3 PQS - 4 Kg - 2A 20BC e 1 PQS - 4 Kg - 20BC
QUANTIDADE/PVTO: 4

Não Aplica

Não Aplica

TIPO: BLOCO AUTÔNOMO - LED 9W
QUANTIDADE/PAVIMENTO: 8

DRT do SMSCI: 16072484

Não Aplica

Não Aplica

Distância Máxima Percorrida (em m): 33.15

TIPO: ECM - Comum (externa)
LARGURA (em m): 1.5

TIPO: Fotoluminescente
Nº DE UN/ PVTO.: 9

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-4 [Serviço profissional] Laboratório	Laboratórios químicos	0,00	34,00	365,89	0,00	365,89
2	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos	0,00	10,00	58,57	0,00	58,57

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência
[IEL] - Instalações elétricas	[BI] - Brigada de incêndio

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	00.348.003/0065-85
2	J. S. J.	***023169**
3	a. a.	***924249**
4	C. P. S. J.	***657769**

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Assinatura Eletrônica	
Sistema e-SCI - Liberação Automática	
NOME	
CONCÓRDIA/SC, 30/09/2025	
LOCAL E DATA	

Autenticidade e-SCI: f42a727803452bc1e51189c65aa8cec6ce91c782