| | |
|---|---|
| TÍTULO | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DE REFORMA DO LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE- LAPQ ANTIGO REFEITÓRIO |
| ESCALA | 424.46m² |

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
BR 153, Km 110, C.P. 321, Distrito de Tamanduá
CEP: 89715-899 Concórdia - SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | PROPRIETÁRIOS | Empresa Estatal de Pesquisa Agropecuária | Fl. |
| JUNHO/2025 | | Embrapa Suínos e Aves | 01/01 |
| ESCALA | | CNPJ: 00.348.003/0085-06 | |
| INDICADA | | | |

| | |
|---|---|
| RESP. TÉCNICO | DESENHO |
| JORDANA SANDI<br>Arquiteta de Interior<br>Mestre pela UNESPAR<br>SANDI2017/0939<br>CAU/BR 1172222<br>CAU SC A169402-0 | JORDANA & KAMILA |
| ■ JORDANA SANDI<br>MEMBRO TÉCNICO<br>CAU SC A169402-0 | □ KAMILA G. T. STUHAI<br>MEMBRO TÉCNICO<br>CAU SC A169402-0 |
| DESENHO<br>PLANTA BAIXA | ARQUIVO<br>LEGENDA |

STUDIO SETTE
ARQUITETURA

| | |
|---|---|
| 1:50 / A0 | 1:100 / A1 |

LEGENDA

- SISTEMA DE EXAUSTÃO POR COIFA
- TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS SPLIT EM COBRE CLASSE I (VER MEDIDAS DE BITOLAS NAS PRANCHAS DETALHES)
- TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC RÍGIDO Ø25mm
- PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS MÁQUINAS
- TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS SPLIT EM COBRE CLASSE I (VER MEDIDAS DE BITOLAS NAS PRANCHAS DETALHES)
- PONTO DE DRENO EM PVC SIFONADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25mm.
- TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS SPLIT EM COBRE CLASSE I (VER MEDIDAS DE BITOLAS NAS PRANCHAS DETALHES).

LEGENDA ARQUITETURA

- PAREDE EM ISOPAINEL A CONSTRUIR
- PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR
- MOBILIÁRIO

NOTA:
- Nivelamento do piso com atuação de escada
- Piso Elevado