



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2025 10191574-7

Substituição de ART 10153437-0

Individual

### 1. Responsável Técnico

**GUSTAVO COUTO**

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2522702564  
Registro: 212697-1-SC

Empresa Contratada:

Registro:

### 2. Dados do Contrato

Contratante: Studio Sette Arquitetura

Endereço: Rua Guerino Passarini

Complemento:

Cidade: CONCORDIA

Valor: R\$ 5.000,00

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Bairro: Parque de exposições

UF: SC

CPF/CNPJ: 46.715.536/0001-94  
Nº: 150

CEP: 89700-000

Ação Institucional:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Embrapa Suínos e Aves

Endereço: AREA RURAL

Complemento: BR153 Km110 Tamandua

Cidade: CONCORDIA

Data de Início: 15/10/2025

Finalidade:

Previsão de Término: 31/12/2025

Bairro: AREA RURAL DE CONCOR

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 00.348.003/0065-85  
Nº: 321

CEP: 89715-899

Código:

### 4. Atividade Técnica

Projeto	Orçamento	Memorial Descritivo
<b>Sistema de Aterramento Elétrico para SPDA (Para-Raios)</b>		
	Dimensão do Trabalho:	1.674,00 Metro(s) Quadrado(s)
<b>Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais</b>		
	Dimensão do Trabalho:	293,00 Quilovolt(s)-Ampere
<b>Sistema de cabeamento estruturado</b>		
	Dimensão do Trabalho:	100,00 Ponto(s)
<b>Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão</b>		
	Dimensão do Trabalho:	70,00 Metro(s)
<b>Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica - SPDA (Para-Raio)</b>		
	Dimensão do Trabalho:	1.674,00 Metro(s) Quadrado(s)
<b>Alimentação de energia elétrica sem Interrupção (No Break)</b>		
	Dimensão do Trabalho:	20,00 Quilovolt(s)-Ampere
<b>Circuito fechado de TV</b>		
	Dimensão do Trabalho:	25,00 Unidade(s)
<b>Proteção de Instalações elétricas em Baixa Tensão</b>		
	Dimensão do Trabalho:	250,00 Ampere(s)
<b>Gerador de energia elétrica</b>		
	Dimensão do Trabalho:	150,00 Quilovolt(s)-Ampere
<b>Quadro de comando/controle</b>		
	Dimensão do Trabalho:	250,00 Ampere(s)
<b>Rede isolada multiplexada de distribuição de energia elétrica</b>		
	Dimensão do Trabalho:	500,00 Metro(s)
<b>Correção de fator de potência</b>		
	Dimensão do Trabalho:	40,00 Quilovolt-Ampere/Reativo

### 5. Observações

PROJETO DE SUBESTAÇÃO COM GERADOR, ELÉTRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA PARA REFORMA DOS LABORATÓRIOS LAFQ E MEIO AMBIENTE DA EMBRAPA CONCÓRDIA - SC, COM MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO.

### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

### 8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA
- ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CONCORDIA - SC, 30 de Outubro de 2025

GUSTAVO COUTO  
090.793.739-07



CREA-SC  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina