



PLANTA BAIXA
1/75

Exa-600	
Exaustor Industrial	
Marca de referência	EDEGE
Modelo de referência	Exaustor 50" - 03 pás - 1,0 cv - c/cone
Vazão ar Insuf. máxima (m³/h)	595 m³/min
Potência	1,0 cv
CARAC. ELÉT. (V)	380 V
Dimensões (AxL) m	1,40 x 1,40
Quantidade	6

Notas:

- 1 - AS PLACAS EVAPORATIVAS E OS EXAUSTORES DEVERÃO SER INSTALADOS DE ACORDO COM OS FABRICANTES DOS MESMOS
- 2 - OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER ACESSO PARA MANUTENÇÃO
- 3 - AS MARCAS/FABRICANTES/MODELOS DOS BENS/EQUIPAMENTOS MENCIONADOS NO PROJETO SÃO MERAMENTE NORTEADORES PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DA INFRA E ESTIMATIVA DE CUSTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ASSIM, OS BENS/EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DEVEM ATENDER EXCLUSIVAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE, NÃO SENDO LIMITADOS ÀS MARCAS/FABRICANTES MENCIONADOS.
- 4 - CASO O EQUIPAMENTO CAREÇA DE MANUTENÇÕES PERIODICAS, A EFICIENCIA PODE FICAR ABAIXO DO NECESSÁRIO ACARRETANDO RISCOS À SAUDE E BEM ESTAR DOS ANIMAIS
- 5 - OS EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS A NAO MENOS DE 30 CENTIMETROS DO FECHAMENTO SUPERIOR DO GALPAO E NAO MENOS DE 1,20 DE ALTURA DO PISO
- 6 - AS PLACAS EVAPORATIVAS DEVEM SER INSTALADAS ENTRE 0,5 E 1,5 METROS DE ALTURA DO PISO
- 7 - A EMPRESA EXECUTORA DEVE GARANTIR PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E SOLUCIONAR EVENTUAIS PROBLEMAS DE VEDAÇÃO NA EDIFICAÇÃO.
- 8 - CONTROLADOR NOVO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INDICADO

ÓRGÃOS PÚBLICOS:

 RUPP ENGENHARIA E ARQUITETURA CNPJ: 45.385.111/0001-72 FONE: (49) 9 9177-9340		NOME DA OBRA: EMBRAPA - AVIÁRIO 01	
		ENDEREÇO: BR 153, KM 119, DISTRITO DE TAMANDUÁ CONCÓRDIA/SC	
		PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	
DESCRIÇÃO PLANTA BAIXA AVIÁRIO 01 - TROCA DE AR			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROPRIETÁRIO	
EDUARDO J. B. RUPP CREA/SC: 140016-4		EMBRAPA SUÍNOS E AVES CNPJ: 00.348.003/0065-85	
REVISÃO REV.001	ESCALA INDICADA	DATA SETEMBRO 2024	PRANCHA 01/01